



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

" 30 " декабря 2019 г.
(дата составления)

г. Ростов-на-Дону
(место составления)

Мной, заместителем начальника межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо - Кавказского управления Ростехнадзора Монастырской А.В., служебное удостоверение ТО-08 № 08-0424

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 33 имени Ростовского полка народного ополчения» (МАОУ «Лицей № 33»), расположенном по адресу: Юридический адрес: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 158/73, место осуществления деятельности: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 158/73.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)
1	2	3
1.	Неисправен показывающий манометр, установленный на прямом трубопроводе тепловой энергоустановки в тепловом пункте лица	п. 9.19 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 02.04.2003, регистрационный № 4358 (далее ПТЭ ТЭУ)
2.	Приказ о назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок от 20.03.2019 № 45 необходимо переработать и переутвердить	п. 2.1.2, 2.2.3 ПТЭ ТЭУ

3.	Оперативную схему тепловой энергоустановки необходимо переработать и переутвердить техническим руководителем организации	п. 2.8.3, 2.8.4 ПТЭ ТЭУ
4.	В тепловом пункте на арматуру тепловой энергоустановки не нанесены обозначения и номера оборудования в соответствии с оперативной схемой трубопроводов	п. 2.8.3, 9.15 ПТЭ ТЭУ
5.	В тепловом пункте отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях тепловой энергоустановки	п. 9.12, 9.1.39 ПТЭ ТЭУ

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в: межрегиональный отдел по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66 в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника
межрегионального
отдела по надзору за тепловыми
установками и сетями
Северо-Кавказского управления
Ростехнадзора

(Должность лица, вынесшего представление)

М.П.

Монастырская А.В.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

30.12.2019
(дата)

Представление вручено (направлено) по почте: _____

-//-

(дата, номер заказного письма, уведомления)

Директор MAOU «Лицей № 33» Шевченко Татьяна Михайловна
(должность) (фамилия, имя, отчество)


(подпись)

30.12.2019
(дата вручения)