


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
«ЛИЦЕЙ № 33 ИМЕНИ РОСТОВСКОГО ПОЛКА НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕНИЯ»**

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 158/73, тел.240-25-88, 240-68-76
ИНН/КПП 6164087844/61640100

Иск. №3
от 20.01.2020г.



И.о. руководителя
Северо-Кавказского
Управления Ростехнадзора
Сергееву В.И.
(в 33 отдел МОНТУС)

В ответ на представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения от
30.12.2019г, сообщаем:

№п/п	Описание выявленного нарушения	Принятые меры
1	неисправен показывающий манометр, установленный на прямом трубопроводе тепловой энергоустановки в тепловом пункте лицея	Произведена замена манометра, №1805023374 Год выпуска 2019
2	приказ о назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок от 20.03.2019г №45 необходимо переработать и переутвердить	Переработан и переутвержден, №278 от 31.12.2019
3	оперативную схему тепловой энергоустановки необходимо переработать и переутвердить техническим руководителем организации	Переутверждено 31.12.2019
4	в тепловом пункте на арматуру тепловой энергоустановки не нанесены обозначения и номера оборудования в соответствии с оперативной схемой трубопроводов	Обозначения и номера нанесены в соответствии с оперативной схемой 31.12 2019г
5	в тепловом пункте отсутствует	Тепловая изоляция восстановлена

тепловая изоляция на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях тепловой энергоустановки	31.12.2019г
---	-------------

Директор МАОУ «Лицей №33»



Шевченко Т.М.