



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пер. Долмановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Тел: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1-219/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Лицей № 33 имени Ростовского полка народного ополчения»

Заместителю директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 33 имени Ростовского полка народного ополчения» Ершовой Елене Вадимовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1-219 от «23» апреля 2021 года Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.б, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 33 имени Ростовского полка народного ополчения», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 144-146.

Дата и время проведения проверки:

19.05.2021 с 11 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. Продолжительность 02 ч. 00 мин.

31.05.2021 с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. Продолжительность 02 ч. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 04 часа 00 минут

(рабочих дней / часов)

проверку проводил(а):

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – инспектор Ленинского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Власова Екатерина Вадимовна, эксперты не привлекаются

совместно с: заместителем директора по учебно-воспитательной работе муниципального

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 33 имени Ростовского полка народного ополчения» Ершовой Еленой Вадимовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препри сан ия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	- На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4 СП 3.13130.2009 расстояние от потолка до верхней части настенного звукового оповещателя менее 150 мм (пом. мл. группы)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 51	02.05.2022	
2.	- На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4 СП 3.13130.2009 Расстояние от потолка до верхней части настенного звукового оповещателя менее 2,3 м от уровня пола (пом. подгот. группы)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 51	02.05.2022	
3.	- На объекте защиты руководитель организации не организовал разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах	п. 5 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима" (далее – ППР 1479);	02.05.2022	
4.	- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (подтверждающий документ не представлен) (пом. кладовой в мл. группе)	п. 12 ППР 1479	02.05.2022	

5.	- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (подтверждающий документ не представлен) (пом. кладовой в стар. группе)	п. 12 ППР 1479	02.05.2022	
6.	- На объекте защиты устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии	п.14 ППР 1479	02.05.2022	
7.	- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, п.5.2.6 СП 4.13130.2013 помещение пищеблока не отделен от остальных помещений противопожарными дверьми с нормируемым пределом огнестойкости EI30	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.88 ч. 1	02.05.2022	
8.	- На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных выходов допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток	п. 27 Г ППР 1479	02.05.2022	
9.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 перед наружной дверью (эвакуационным выходом) горизонтальная входная площадка имеет глубину менее 1,5 ширины полотна наружной двери	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4	02.05.2022	
10.	- Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией, а именно табло «Выход» установленное над эвакуационными выходами неисправны	п. 54 ППР 1479	02.05.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - инспектор Ленинского отделения НД и ПР отдела НД и ПР по г.Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Власова Екатерина Вадимовна

Предписание на 4 стр. для исполнения получил: ✓ директор МАДУ "Медик" Т. М. Шевченко

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » 05 2021 г.

